
Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Online-Auftritt

Der aktuelle Status der Website in Bezug auf Barrierefreiheit: Nicht bekannt/nicht vorhanden

Hilfreiche Maßnahmen für alle Nutzer:innen:

!! Die Website hat eine klare Struktur und verfügt über eine konsistente Überschriftenstruktur

!! Die Website ist mit der Tastatur bedienbar.

!! Die Inhalte der Website sind mit einem „Screenreader“ auslesbar.

!! Beim Einsatz von Farben und Kontrasten wird auf Menschen mit Seheinschränkungen geachtet.

!! Bei der Wahl der Schrift wurde auf eine gut lesbare Schriftart geachtet.

Auf der Website wurde ein „responsive“ Web-Design umgesetzt.

Kontaktmöglichkeiten werden für mehrere Sinne angeboten (E-Mail/Chat und Telefon).

Dokumente auf der Website:

Dokumente werden mit Hilfe von Formatvorlagen (Überschriften Struktur) erstellt.

!! Bilder im Dokument verfügen über Alternativ Texte. [8]: Nein

Verlinkungen haben aussagekräftige Titel.

Multimedia Inhalte:

!! Bilder und Grafiken verfügen über Alternativ Texte. [10]: Nein

!! Audio- oder Videoinhalte verfügen über alternative Darstellungen. [11]: Nein

Bilder und Animationen starten nicht automatisch und lassen sich ein- bzw. ausschalten.

Einfache Sprache:

Auf der Website werden Informationen in Einfacher oder Leichter Sprache dargestellt.

.....

Infos

Informationen für Kunden mit Behinderungen:

Wir geben telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft.

Bei der Erstellung unserer Homepage haben wir auf Barrierefreiheit für Menschen mit Sehbehinderungen geachtet.

.....

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 100 m entfernt

In der Nähe befindet sich ein öffentlicher Behinderten-Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist eben.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

Leitsystem:

Es existiert ein taktiles Leitsystem zum Haupteingang.

.....

Eingang

Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

Schiebetür

Merkmale:

Die Tür wird automatisch geöffnet.

Sie öffnet sich vorzeitig und schließt zeitverzögert.

Es ist eine Glastür.

Die Tür verfügt über eine entsprechende Glas-Markierung.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit.

Vor und nach der Tür sind mindestens 120 cm in der Tiefe Platz.

.....

Bewegungsflächen

Gangbreiten:

Der freie Raum zwischen Möblierungen beträgt mindestens 90 cm

Die lichte Durchgangsbreite zwischen Regalen, Warenständen und dergleichen beträgt mindestens 120 cm

Wendekreise:

Es gibt ausreichend große Wendekreise von mindestens 150 cm Durchmesser.

Hindernisse:

Es gibt Hindernisse (z.B. Auskragungen) an denen man sich verletzen könnte oder die die Bewegungsmöglichkeiten einschränken!!

Es gibt im Kundenbereich keine Niveausprünge.

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Kasse

Platz im Kassabereich:

Unsere Kassa verfügt über die nötige Durchgangsbreite

Induktive Höranlage:

!! Es gibt eine induktive Höranlage im Kassabereich: **Nein**

Hinweise auf mögliche Mängel

Online-Auftritt:



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte

Bilder müssen zwingend ein Alt-Attribut (für Alternativ Text) haben. Dieses kann, im Falle eines dekorativen Elements, leer sein. Sonst muss es eine aussagekräftige Bezeichnung enthalten.

Zusätzliche Informationen finden Sie hier: [Bildbeschreibung \(Alternativtext\) – 4 Regeln - Deutscher Blinden- und Sehbehindertenverband e.V. \(dbsv.org\)](#)



Mangel (nicht angekreuzt): Keine Alt-Texte

Ein Alternativ Text ist eine Beschreibung einer Abbildung bzw. eines Nicht-Text-Elements. Ein Alternativ Text sollte das zu Sehende prägnant beschreiben. Die Beschreibung sollte dabei nicht zu kurz, aber auch nicht zu ausführlich ausfallen.

**Audio-
deskription**

Untertitel

Mangel (nicht angekreuzt): Alternative Darstellung

Fehlende alternative Darstellung

Alternative Darstellungen von Medien können in Form von Untertiteln und/oder Audiodeskriptionen umgesetzt werden. Auch eine Version in Gebärdensprache stellt eine solche Alternative dar.

Bewegungsflächen:



Mangel (angekreuzt): Hindernis

Sie haben angegeben, dass Sie **Hindernisse in Ihren Bewegungsflächen** haben. Bitte beachten Sie die mögliche **Verletzungsgefahr** und entfernen Sie das Hindernis.

Kasse:



Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Induktive Höranlage

Sie haben angegeben, **keine induktive Höranlage im Kassabereich** zu haben. Bei größeren Geschäften mit mehreren Kassen empfiehlt es sich sehr, zumindest eine Kasse mit einer derartigen Anlage auszustatten.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)